

# Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

## Prohlášení o shodě vydává:

Obchodní jméno: Kerval a.s., Sídlo: 267 18 Karlštejn 261, IČ: 26730758

## Jako výrobce výrobku s názvem:

Ocelová zárubeň typ Kerval PP s dveřními křídly s požární odolností EI-EW 15, EI-EW 30, EW 45

## Popis a určení funkce výrobku:

Zárubeň pro dveřní křídla s požární odolností – je konstrukce ohraničující průchozí otvor ve stěně a sloužící k zavěšení dveřního křídla s požární odolností. Umožňuje bezpečné uložení výplní při jejich pohybu i uzavření a mohou se na ni ve spojení s použitým dveřním křídlem vztahovat i další specifické požadavky, zejména na hluk, energii, těsnost a bezpečnost při užívání popř. větrání a zajištění polohy bez ohledu na materiál pro jejich výrobu. Společně s dveřním křídlem s požární odolností plní funkci požárního uzávěru, který brání šíření plamene a prostupu tepla po určenou dobu. Zárubeň lze používat i jako nepožární pro osazení obyčejných dveřních křidel.

## Označení výrobku:

Zárubně s požární odolností jsou označeny ražením příslušné požární odolnosti v krytu zámku, v případě dvoukřídlových zárubní v polodrážce u horního pravého závěsu.

## Prohlašuji a potvrzuji, že:

- Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.
- Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v: nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným v: § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Počáteční zkoušky typu tohoto výrobku ve smyslu části C, písm. a) tohoto prohlášení o shodě provedla AUTORIZOVANÁ OSOBA 212, Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín, která vydala na tento typ výrobku PROTOKOL O CERTIFIKACI výrobku podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. AO212/PC5a/2016/0115/Z a Certifikát č. AO212/C5a/2016/0115/Z ze dne 17.10.2016.
- Uvedený výrobek odpovídá určené technické normě ČSN EN 13501-2+A1, ČSN 73 0810 a Stavebnímu technickému osvědčení č. STO-2016-0120/Z, vydanému CSI a.s., pracoviště Zlín dne 17.10.2016.

Karlštejn, dne 02.05.2023

**Ing. Miloslav Matyáš**  
jediný člen představenstva, Kerval a.s.



Společnost Kerval a.s.  
267 18 Karlštejn č.p.261  
IČ: 26730758 DIČ: 026-26730758

Tel.: 00420 311 681 188 FAX: 00420 311 681 188  
WEB: www.KERVAL.com  
E-MAIL: kerval@kerval.com

Společnost Kerval a.s. je zapsána u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 7920.